

КОПИЯ ВЕРНА
Заведующий МБДОУ «ДСОВ № 76»
Белозерцева И.Ю.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Иркутской области

(наименование территориального органа МЧС России)

664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15

Тел. 25-79-48, 26-52-46, 25-79-49

E-mail: mailbox@emercom.intel.ru

http://emercom.intel.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Братску и Братскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

665717, г. Братск, ул. Янгеля, 10, тел. 41-55-79, тел. доверия 8(3952) 39-99-99

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора,
номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 42/1/1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной
безопасности**

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад общеразвивающего вида №76» муниципального образования города
Братска,**

Заведующему МБДОУ «ДСОВ №76» Белозерцевой Ирине Юрьевне

(указать должность, фамилию и инициалы руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Братска и Братского района по пожарному надзору Зариповой Ф.В. № 42 от «20» февраля 2021 г., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 14 час. 00 мин. «16» марта 2021 года по 14 час. 00 мин. «26» марта 2021 года проведена плановая выездная проверка на объекте Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №76» муниципального образования города Братска по адресу: 665719, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, бульвар Космонавтов, 44, Государственным инспектором г. Братска и Братского района по пожарному надзору Беловым Сергеем Алексеевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: заместителем заведующего по АХР Придатченкова О.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1	<p>Оборудовать вторыми эвакуационными выходами группы второго этажа: группа «Брусничка», группа «Простоквашино», группа «Почемучки», группа «Ягодка», группа «Улыбка», группа «Капелька».</p>	<p>Основание: Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>Статья 1. Цели и сфера применения технического регламента</p> <p>2. Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при:</p> <p>1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты</p> <p>п.1.4.2 ст.1</p> <p>Статья. 6 Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.</p> <p>1. <u>Пожарная безопасность объекта защиты</u> считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности</p> <p>Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре</p> <p>1. Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающее безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.</p> <p>(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)</p> <p>2. Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть:</p> <p>1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;</p> <p>2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;</p> <p>3) организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).</p> <p>3. Безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре.</p> <p>(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)</p> <p>4. Методы определения необходимого и расчетного времени, а также условий беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определяются нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>СНиП II-Л3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования»</p> <p>п. 3.12 Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух эвакуационных выходов</p> <p>СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.</p> <p>п.4.2.3. Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух, если на нем располагается помещение, которое должно иметь не менее двух эвакуационных выходов.</p> <p>п.5.2.12 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.</p> <p>При проектировании эвакуационных выходов из помещений в зданиях детских дошкольных учреждений групповую ячейку допускается считать единым помещением.</p> <p>СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.</p>	01.03.2022 г.
---	---	--	---------------

		<p>4.2.13 Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух, если на нем располагается помещение, которое должно иметь не менее двух эвакуационных выходов.</p> <p>5.1.3 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек.</p>		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьями 127, 128 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30.11.2016 г. № 644 гражданин, организация, орган власти, в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки (далее - заинтересованное лицо), имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование принятых и осуществляемых в ходе исполнения государственной функции решений и (или) действий (бездействия) должностных лиц органов ГПН.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение или действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки. На период срока установленного для рассмотрения жалобы, вступление в силу обжалуемых документов и их действие не приостанавливается. В случае пропуска срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, указанный срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен руководителем органа ГПН, в котором рассматривается жалоба, о чем делается отметка на поступившей жалобе в виде соответствующей резолюции (либо ходатайство отклоняется соответствующей резолюцией). Об отклонении ходатайства о восстановлении срока обжалования уведомляется заинтересованное лицо в ответе на жалобу.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;*
- руководители федеральных органов исполнительной власти;*
- руководители органов местного самоуправления;*
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;*
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;*
- должностные лица в пределах их компетенции.*

Государственный инспектор
г. Братска и Братского района
по пожарному надзору
Белов С.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«26» марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий Бюджетное ЦО
(должность, фамилия, инициалы)

✓ Вен
(подпись)